

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 2006390	IPPON 2028483
Код ДИАС	93827	84762
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 701 руб.	54 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	PowerCom	IPPON
Номинальное напряжение, В	72	48
Ёмкость каждой АКБ, Ач	7,2	9
Количество АКБ	6	4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	438x88x430
Вес нетто, кг	37,3	24,6
Номинальная ёмкость модуля, Ач	—	18
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Влажность, %	—	20-90 (без конденсации)
Класс защиты	—	IP20
Напряжение каждой АКБ, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.