

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 2006390	IPPON 2079890
Код ДИАС	93827	98654
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 701 руб.	52 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	PowerCom	IPPON
Емкость каждой АКБ, Ач	7,2	9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	428x84x635	438x88x610
Вес нетто, кг	37,3	41
Номинальная ёмкость модуля, Ач	—	18
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Влажность, %	—	10-90 (без конденсации)
Класс защиты	—	IP20
Напряжение каждой АКБ, В	12	12
Номинальное напряжение, В	72	72
Количество АКБ	6	6
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.