

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec АТЕС-БП12-5	AccordTec АТ-24/30
Код ДИАС	95210	20581
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	889 руб.	1 405 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+50	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	116x52x33	127x60x76
Выходное напряжение, В	12	24
Выходной ток, А	5	3
Класс защиты	IP20	—
Вес нетто, кг	—	0,356
Диапазон входного напряжения, В	110-250	110-250
Производитель	AccordTec	AccordTec

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.