

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec АТЕС-БП12-5	OSNOVO PS-12012(ver.2)
Код ДИАС	95210	39256
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	889 руб.	627 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+50	-10...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	116x52x33	28,2x73,8x58,8
Диапазон входного напряжения, В	110-250	220
Выходной ток, А	5	1
Класс защиты	IP20	—
Производитель	AccordTec	OSNOVO
Выходная мощность, Вт	—	12
Выходное напряжение, В	12	12

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 18:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.