

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec АТЕС-БП12-5	OSNOVO PS-48024
Код ДИАС	95210	50320
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	889 руб.	1 218 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+50	-10...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	116x52x33	43,5x83x66,3
Выходное напряжение, В	12	48
Диапазон входного напряжения, В	110-250	100-240
Выходной ток, А	5	0,5
Класс защиты	IP20	—
Производитель	AccordTec	OSNOVO
Выходная мощность, Вт	—	24

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.