

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec АТЕС-БП12-5	AccordTec АТ-12/50
Код ДИАС	95210	67355
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	889 руб.	1 647 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+50	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	116х52х33	127х60х76
Выходное напряжение, В	12	12,6
Диапазон входного напряжения, В	110-250	100-240
Класс защиты	IP20	—
Вес нетто, кг	—	0,348
Выходной ток, А	5	5
Производитель	AccordTec	AccordTec

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.