

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordTec АТЕС-БП12-5	REXANT 200-024 -1 Rexant
Код ДИАС	95210	82685
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	889 руб.	582 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-10...+50	-40...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	116x52x33	85x58x33
Диапазон входного напряжения, В	110-250	220
Выходной ток, А	5	2
Класс защиты	IP20	IP23
Производитель	AccordTec	REXANT
Вес нетто, кг	—	0,13
Выходная мощность, Вт	—	24
Выходное напряжение, В	12	12

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.