

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QPS-OLS-RT-1000-29HR	QTECH QPS-OLS-RT-3000-69HR
Код ДИАС	95243	92598
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	62 564 руб.	107 999 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x310	438x88x550
Полная мощность, ВА	1 000	3 000
Активная мощность, Ватт	1 000	3 000
Вес нетто, кг	11	26,7
Количество аккумуляторов	2	6
Выходные разъемы	6 x IEC-320-C13	8 x IEC-320-C13
Производитель	QTECH	QTECH
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Диапазон входного напряжения, В	110-300	110-300
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Емкость, Ач	9	9
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Частота тока выход, Гц	47-53	47-53
Время переключения на батарею, мс	На АКБ 0 мс; Инвертор → Байпас 4 мс; ЭКО-режим → АКБ 8–10 мс	На АКБ 0 мс; Инвертор → Байпас 4 мс; ЭКО-режим → АКБ 8–10 мс
Напряжение, В	12	12
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита от короткого замыкания	Температура окружающей среды < +35 °С 252 ~ 264 В: ИБП отключается через 10 минут в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 264 ~ 312 В: ИБП выключается через 1 минуту в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 312 В: ИБП выключается через 3 секунды в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети	Температура окружающей среды < +35 °С 252 ~ 264 В: ИБП отключается через 10 минут в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 264 ~ 312 В: ИБП выключается через 1 минуту в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 312 В: ИБП выключается через 3 секунды в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Немедленное выключение ИБП при чрезвычайных ситуациях (пожар, затопление, поражение человека электрическим током и т.п.)	Немедленное выключение ИБП при чрезвычайных ситуациях (пожар, затопление, поражение человека электрическим током и т.п.)
Акустический шум, <дБ	50	50
Влажность, %	20-95 (без конденсата)	20-95 (без конденсата)

Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 16:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.