

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 04-1866-121 Rexant	ITK LWR5-06U66-GF
Код ДИАС	95435	15274
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	30 514 руб.	23 544 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	REXANT	ITK
Высота, мм	800	370
Монтажная единица, U	18	6
Рабочая температура, С°	-40...+50	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	600x800x600	600x370x600
Вес нетто, кг	28	—
Передняя дверь	Металл	Стекло
Максимальная распределенная нагрузка, кг	—	300
Ширина, мм	600	600
Глубина, мм	600	600
Задняя дверь	Металл	Металл
Класс защиты	IP20	IP20
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный вентилятор	Нет	—
Встроенный обогреватель	Нет	—
Исполнение шкафа	Настенный	Настенный
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный
Полезная глубина, мм	500	500

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.