

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 04-0654-111 Rexant	REXANT 04-0966-112 Rexant
Код ДИАС	95436	87845
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 652 руб.	13 908 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Ширина, мм	550	600
Высота, мм	267	501
Глубина, мм	400	600
Монтажная единица, U	6	9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	550x267x400	600x501x600
Вес нетто, кг	10	16,3
Задняя дверь	Металл	Нет
Полезная глубина, мм	285	510
Максимальная распределенная нагрузка, кг	—	60
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	482,6
Производитель	REXANT	REXANT
Рабочая температура, С°	-40...+50	-40...+50
Класс защиты	IP20	IP20
Передняя дверь	Стекло	Стекло
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный кондиционер	Нет	Нет
Встроенный вентилятор	Нет	Нет
Встроенный обогреватель	Нет	Нет
Исполнение шкафа	Настенный	Настенный
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 06:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.