

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 04-0954-111 Rexant	REXANT 04-0964-112 Rexant
Код ДИАС	95441	87847
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 406 руб.	12 555 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Ширина, мм	550	600
Высота, мм	400	501
Глубина, мм	400	450
Рабочая температура, С°	-40...+50	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	550x400x400	600x501x450
Вес нетто, кг	11,5	13,75
Задняя дверь	Металл	—
Полезная глубина, мм	285	360
Максимальная распределенная нагрузка, кг	—	60
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	482,6
Производитель	REXANT	REXANT
Монтажная единица, U	9	9
Класс защиты	IP20	IP20
Передняя дверь	Стекло	Стекло
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный кондиционер	Нет	—
Встроенный вентилятор	Нет	—
Встроенный обогреватель	Нет	—
Исполнение шкафа	Настенный	Настенный
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.