

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 04-4288-211 Rexant	REXANT 04-2337 Rexant
Код ДИАС	95447	88150
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 689 руб.	64 233 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Ширина, мм	800	600
Высота, мм	1 950	1 610
Глубина, мм	800	600
Монтажная единица, U	42	32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	800x1950x800	600x1610x600
Вес нетто, кг	111,8	75
Передняя дверь	Стекло	Перфорация
Встроенный вентилятор	Да	Нет
Полезная глубина, мм	700	520
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	482,6
Производитель	REXANT	REXANT
Рабочая температура, С°	-40...+50	-40...+50
Задняя дверь	Перфорация	Перфорация
Класс защиты	IP20	IP20
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный кондиционер	Нет	Нет
Максимальная распределенная нагрузка, кг	800	800
Встроенный обогреватель	Нет	Нет
Исполнение шкафа	Напольный	Напольный
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.