

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	REXANT 04-4288-211 Rexant	REXANT 04-2333 Rexant
Код ДИАС	95447	88155
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 689 руб.	73 868 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Ширина, мм	800	600
Высота, мм	1 950	2 060
Глубина, мм	800	600
Размеры (ШхВхГ) (мм)	800x1950x800	600x2060x600
Вес нетто, кг	111,8	88
Передняя дверь	Стекло	Перфорация
Встроенный вентилятор	Да	—
Полезная глубина, мм	700	520
Максимальное расстояние между направляющими, мм	—	482,6
Производитель	REXANT	REXANT
Монтажная единица, U	42	42
Рабочая температура, С°	-40...+50	-40...+50
Задняя дверь	Перфорация	Перфорация
Класс защиты	IP20	IP20
Стенки	Металл	Металл
Каркас шкафа	Разборный	Разборный
Встроенный кондиционер	Нет	—
Максимальная распределенная нагрузка, кг	800	800
Встроенный обогреватель	Нет	—
Исполнение шкафа	Напольный	Напольный
Тип шкафа	Телекоммуникационный	Телекоммуникационный

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.