

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149966	CyberPower VP1200ELCD
Код ДИАС	98578	67725
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	39 990 руб.	29 726 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	8,3	9,62
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x355	100x281x355
USB-порт	Да (USB-B)	Да
Подключение дополнительных батарей	Да (параллельно внешние блоки)	Нет
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 000	720
Акустический шум, <дБ	50	—
Защита от всплесков напряжения	585 Дж	450 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Не требуется (онлайн-топология)	Одинарное повышение, одинарное понижение
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	0	4
Выходные разъемы	8 × IEC C13	4 x Schuko
Частота тока вход, Гц	40–70	50/60 ± 5
Частота тока выход, Гц	50 / 60	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	110–300 (при 50% нагрузке), 176–276 (при 100% нагрузке)	167-295
Защита АКБ	Да (от глубокого разряда, перегрева, короткого замыкания)	—
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраивается)	220
Емкость, Ач	6,4	7,2
Количество аккумуляторов	3	1
Класс защиты	IP20	—
Поддержка SNMP	Да	Нет
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	IPPON	CyberPower
Типовое время перезарядки, часов	1,330	8,000
Защита от перегрузок	—	Да
Напряжение, В	12	12

Горячая замена батарей	Нет	—
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.